

Modulo richiesta Supporto in cantiere

Da compilare a cura della ditta installatrice ed inviare entro 6 mesi dalla data di acquisto alla divisione Service di Olimpia Splendid a mezzo fax (030 3195252) - email (service@olimpiasplendid.it), o dal sito web www.olimpiasplendid.it sezione Servizi/Garanzie, compilando il Modulo telematico di richiesta supporto in cantiere.

Società installatrice richiedente:

All'avviamento sarà presente il Sig: Tel: e-mail:

Cognome/Nome consumatore: Tel:

Indirizzo di installazione: Comune:

Data acquisto: Modello Pompa di Calore (PDC):

Nr. Matricola Unità Interna: Nr. Matricola Unità Esterna:

Confermiamo che le indicazioni del MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE sono state rispettate.

Compilazione a cura dell'installatore

- Il circuito idraulico è ultimato? SI ☐ NO ☐
- Il circuito frigorifero è ultimato:
 - Pressatura SI ☐ NO ☐
 - Vuoto SI ☐ NO ☐
- I collegamenti elettrici sono stati predisposti? SI ☐ NO ☐

Annotazioni:

N.B: I collegamenti idraulici, frigoriferi ed elettronici non si rendono obbligatori in questa fase di supporto in cantiere. Le informazioni verranno trasmesse a scopo informativo al centro assistenza che effettuerà il sopralluogo.

Si dichiara inoltre che i luoghi dove sono installati gli apparecchi sono accessibili in modo sicuro e conforme a tutti i requisiti essenziali previsti dalle normative di sicurezza applicabili ed attualmente in vigore. In particolare ogni unità installata sopra i due (2) metri dal suolo deve essere raggiungibile da ponteggi fissi o mobili su tutti i lati della macchina (su (3) lati per le macchine installate a muro), scale mobili oltre i due metri non sono da considerarsi a norma, macchine installate su tetti, coperture e soppalchi devono essere circondate da parapetti anticaduta. In ogni caso bisogna sempre rispettare tutte le norme di sicurezza.

Compilazione a cura del servizio tecnico autorizzato

- Nel circuito idronico è garantito il volume minimo d'acqua (Circa 3,5 l/kw)? SI ☐ NO ☐
- Viene garantita la circolazione sul modulo idronico interno
anche in assenza di richiesta da parte dell'impianto (presenza di by-pass o separatore idraulico): SI ☐ NO ☐
- Altro: SI ☐ NO ☐
- Altro: SI ☐ NO ☐

Note sull'installazione (Es. eventuali richieste trasmesse all'installatore/elettricista):-

.....
.....
.....
.....

Criticità riscontrate:

ATTENZIONE:

Il servizio di avviamento della PDC a cura del Servizio Tecnico autorizzato da Olimpia Splendid, ha il solo scopo di escludere non conformità dell'apparecchio. Olimpia Splendid SpA declina ogni responsabilità circa eventuali guasti e/o malfunzionamenti legati a non conformità dell'impianto.

Gli oneri sostenuti per la mancata, incompleta o non corretta effettuazione delle verifiche sopra riportate verranno addebitate al cliente da Olimpia Splendid SpA.

La mancata effettuazione del primo avviamento da parte del Centro Assistenza Autorizzato (CAT o AUTOCAT) esclude l'attivazione dell'Estensione della Garanzia Commerciale Premium (vedi termini e condizioni del certificato di Garanzia fornito a corredo del prodotto).

Timbro e firma

Data