

Cellatica, 14 dicembre 2016

OGGETTO: TARIFFA ELETTRICA D1 POMPA DI CALORE GAMMA "SHERPA"

La società **Olimpia Splendid Spa** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3, quale produttore delle pompe di calore in oggetto

dichiara

che i dati di **COP** e di **EER** riportati nella tabella sottostante (e sul relativo manuale tecnico) soddisfano i requisiti di legge del DM 19/02/2007 (modificato da DM 26/10/2001 e coordinato con DM 07/04/2008 attuativo della Finanziaria 2008) e successive modifiche in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.


Modelli	COP	EER
Sherpa Monobloc 4	4.15	4.20
Sherpa Monobloc 6	4.28	3.70
Sherpa Monobloc 8	3.97	3.99
Sherpa Monobloc 12	3.95	3.66
Sherpa Monobloc 12T	4.30	4.15
Sherpa Monobloc 15	4.09	3.85
Sherpa Monobloc 15T	4.20	3.81
Sherpa 7	4.10	4.00
Sherpa 11	4.10	4.40
Sherpa 13	4.10	4.00
Sherpa 13T	4.10	4.00
Sherpa 16	4.10	3.80
Sherpa 16T	4.10	3.80

Modelli	COP	EER
Sherpa AQUADUE 7	4.10	4.5
Sherpa AQUADUE 11	4.10	4.4
Sherpa AQUADUE 13	4.10	4.0
Sherpa AQUADUE 13T	4.10	3.8
Sherpa AQUADUE 16	4.10	4.0
Sherpa AQUADUE 16T	4.10	3.8
Sherpa AQUADUE Tower 7	4.10	4.5
Sherpa AQUADUE Tower 11	4.10	4.4
Sherpa AQUADUE Tower 13	4.10	4.0
Sherpa AQUADUE Tower 13T	4.10	3.8
Sherpa AQUADUE Tower 16	4.10	4.0
Sherpa AQUADUE Tower 16T	4.10	3.8

Limiti normativa	COP > 4.1 (on/off) COP > 3.895 (inverter) (A7W35)	EER > 3.8 (on/off) EER > 3.61 (inverter) (A35W18)
-------------------------	---	---

Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511 : 2004

Olimpia Splendid S.p.A
ing. G. Lupidi
Amministratore delegato



Cellatica, 14 dicembre 2016

OGGETTO: TARIFFA ELETTRICA D1 POMPE DI CALORE ARIA/ARIA

La società **Olimpia Splendid Spa** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3, quale produttore dei condizionatori in pompa di calore in oggetto

dichiara

che i modelli riportati nella tabella sottostante soddisfano i requisiti di legge del DM 19/02/2007 (modificato da DM 26/10/2001 e coordinato con DM 07/04/2008 attuativo della Finanziaria 2008) e successive modifiche in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Limiti normativa per pompe di calore aria/aria	COP > 3,9 (on/off) COP > 3,7 (inverter)	EER > 3,4 (on/off) EER > 3,23 (inverter)
---	--	---

MONOSPLIT INVERTER:

- NEXYA S3 INVERTER (9 – 12 – 18 – 24);
- NEXYA S3 COMMERCIAL CASSETTE (18 – 24);
- NEXYA S3 COMMERCIAL DUCT (18 – 24);
- NEXYA S3 COMMERCIAL FLOOR (18 – 24);
- ARYAL INVERTER (10 – 12 – 18 – 24);
- ARYAL ION (10 – 12).

MULTISPLIT INVERTER:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • NEXYA S3 DUAL INVERTER 18 | (tutte le configurazioni) |
| • NEXYA S3 DUAL INVERTER 21 | (tutte le configurazioni) |
| • NEXYA S3 TRIAL INVERTER 26 | (tutte le configurazioni) |
| • NEXYA S3 QUADRI INVERTER 36 | (tutte le configurazioni) |

Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511 : 2004

Olimpia Splendid S.p.A
ing. G. Lupidi
Amministratore delegato

