

Cellatica, 12 ottobre 2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE 65%-110%
UNITA' IN POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA**

La società **Olimpia Splendid S.p.A.** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3

DICHIARA

che le unità in pompa di calore riportate nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti dall'allegato F del decreto 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti tecnici") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ("Ecobonus" al 65% e "Superbonus" al 110%). Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511


Limiti normativa per pompe di calore aria/acqua (Pt ≤ 35 kW)	COP		EER	
	on/off	≥ 4,10	on/off	≥ 3,80
	inverter	≥ 3,90	inverter	≥ 3,61

POMPE DI CALORE ARIA - ACQUA (Pt ≤ 35 kW)					
MODELLO	CODICE U.E.	CODICE U.I.	COP	EER	INVERTER
Sherpa AQUADUE S2 E 4	02001	02042	5,15	5,60	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 6	02002	02042	4,85	4,88	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 8	02003	02042	4,85	4,67	sì
Sherpa AQUADUE S2 E 10	02004	02042	4,65	4,25	sì
Sherpa AQUADUE S2 12	02005	02043	4,42	4,45	sì
Sherpa AQUADUE S2 14	02006	02043	4,13	4,02	sì
Sherpa AQUADUE S2 16	02007	02043	4,06	3,87	sì
Sherpa AQUADUE S2 12T	02008	02043	4,53	4,59	sì
Sherpa AQUADUE S2 14T	02009	02043	4,31	4,21	sì
Sherpa AQUADUE S2 16T	02010	02043	4,19	3,90	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 4	02001	02044	5,15	5,60	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 6	02002	02044	4,85	4,88	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 8	02003	02044	4,85	4,67	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 E 10	02004	02044	4,65	4,25	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 12	02005	02045	4,42	4,45	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 14	02006	02045	4,13	4,02	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 16	02007	02045	4,06	3,87	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 12T	02008	02045	4,53	4,59	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 14T	02009	02045	4,31	4,21	sì
Sherpa AQUADUE Tower S2 16T	02010	02045	4,19	3,90	sì



Sherpa Tower S2 E 4	02001	02046	5,15	5,60	si
Sherpa Tower S2 E 6	02002	02046	4,85	4,88	si
Sherpa Tower S2 E 8	02003	02046	4,85	4,67	si
Sherpa Tower S2 E 10	02004	02046	4,65	4,25	si
Sherpa Tower S2 12	02005	02047	4,42	4,45	si
Sherpa Tower S2 14	02006	02047	4,13	4,02	si
Sherpa Tower S2 16	02007	02047	4,06	3,87	si
Sherpa Tower S2 12T	02008	02047	4,53	4,59	si
Sherpa Tower S2 14T	02009	02047	4,31	4,21	si
Sherpa Tower S2 16T	02010	02047	4,19	3,90	si
Sherpa Cold 10	02269	02276	4,27	4,26	si
Sherpa Cold 12	02271	02276	4,24	4,08	si
Sherpa Cold 15	02273	02277	4,68	4,45	si
Sherpa Cold 10T	02270	02276	4,27	4,26	si
Sherpa Cold 12T	02272	02276	4,24	4,08	si
Sherpa Cold 15T	02274	02277	4,68	4,45	si
Sherpa Cold 18T	02275	02278	4,34	4,11	si
Sherpa Monobloc S1E 6	02021	/	5,00	4,30	si
Sherpa Monobloc S1E 8	02022		4,60	4,30	si
Sherpa Monobloc S1E 12	02023		4,55	4,30	si
Sherpa Monobloc S1E 12T	02024		4,55	4,30	si
Sherpa Monobloc S1E 16	02025		4,31	3,77	si
Sherpa Monobloc S1E 16T	02026		4,30	3,80	si
Sherpa Monobloc S2E 6	02303	/	5,30	5,10	si
Sherpa Monobloc S2E 8	02304		5,05	4,85	si
Sherpa Monobloc S2E 10	02305		4,70	4,30	si
Sherpa Monobloc S2E 12	02306		4,90	4,60	si
Sherpa Monobloc S2E 14	02307		4,70	4,40	si
Sherpa Monobloc S2E 16	02308		4,50	4,20	si
Sherpa Monobloc S2E 12T	02309		4,90	4,60	si
Sherpa Monobloc S2E 14T	02310		4,70	4,40	si
Sherpa Monobloc S2E 16T	02311		4,50	4,20	si

REV02 - 12/10/2022


**OLIMPIA
SPLENDID SpA**
Un Amministratore

Cellatica, 18 gennaio 2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE 65%-110%
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ARIA / ACQUA**

La società **Olimpia Splendid Spa** con sede in Cellatica (BS) - Via Industriale 1/3,

DICHIARA

che gli scaldacqua a pompa di calore riportati nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti dal decreto 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti tecnici") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ("Ecobonus" al 65% e "Superbonus" al 110%).
Le prestazioni sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 16147

Limiti normativa per scaldacqua a pompa di calore aria/acqua	COP
	>2,6

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA	
MODELLO	CODICE
Sherpa SHW S1 200	02267
Sherpa SHW S1 300S	02268

REV01 - 18/01/2022



**OLIMPIA
SPLENDID SpA**
Un Amministratore