

Cellatica, 18 gennaio 2022

**OGGETTO: DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE 65%-110%
UNITA' IN POMPA DI CALORE ARIA / ARIA**

La società **Olimpia Splendid S.p.A.** con sede in Cellatica (BS) – Via Industriale 1/3

DICHIARA

che le unità in pompa di calore riportate nella tabella sottostante soddisfano i requisiti tecnici richiesti dall'allegato F del decreto 06 agosto 2020 ("Decreto requisiti tecnici") riportante i requisiti minimi di efficienza energetica per avere accesso alla detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ("Ecobonus" al 65% e "Superbonus" al 110%). Tutte le prestazioni riportate sono rilevate in conformità alla Norma UNI EN 14511

Limiti normativa per pompe di calore aria/Aria	COP		EER	
	on/off	≥ 3,9	on/off	≥ 3,4
	inverter	≥ 3,71	inverter	≥ 3,23

MONOSPLIT INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA ENERGY E	OS-CEENH09EI	OS-SEENH09EI	09 WALL NEXYA ENERGY	4,50	4,20
	OS-CEENH12EI	OS-SEENH12EI	12 WALL NEXYA ENERGY	3,90	3,50
NEXYA S4 E INVERTER C	OS-KENEH09EI	OS-SENEH09EI	09 WALL NEXYA	4,00	3,60
	OS-KENEH12EI	OS-SENEH12EI	12 WALL NEXYA	3,72	3,28
	OS-KENEH18EI	OS-SENEH18EI	18 WALL NEXYA	3,83	3,40
NEXYA S4 E INVERTER	OS-CENEH18EI	OS-SENEH18EI	18 WALL NEXYA	3,76	3,43
ALYAS PRO E INVERTER	OS-CENOH09EI	OS-SENOH09EI	09 WALL ALYAS PRO	4,41	4,40
	OS-CENOH12EI	OS-SENOH12EI	12 WALL ALYAS PRO	3,71	3,60
MYSTRAL E INVERTER	OS-CEMLH09EI	OS-SEMLH09EI	09 WALL MYSTRAL E	3,73	3,25
	OS-CEMLH12EI	OS-SEMLH12EI	12 WALL MYSTRAL E	3,71	3,23
PHENIX E INVERTER	OS-CEPHH09EI	OS-SEPHH09EI	09 WALL PHENIX	4,50	4,20
	OS-CEPHH12EI	OS-SEPHH12EI	12 WALL PHENIX	3,90	3,50
ARYAL S1 E INVERTER C	OS-KEAPH10EI	OS-SEAPH10EI	10 WALL ARYAL	4,00	3,60
	OS-KEAPH12EI	OS-SEAPH12EI	12 WALL ARYAL	3,72	3,28
	OS-KEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	18 WALL ARYAL	3,83	3,40
	OS-KEAPH24EI	OS-SEAPH24EI	24 WALL ARYAL	3,73	3,28
ARYAL S1 E INVERTER	OS-CEAPH18EI	OS-SEAPH18EI	18 WALL ARYAL	3,76	3,43
COMMERCIAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E COMMERCIAL	OS-CECIH18EI	OS-K/SECIH18EI	18 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,23
		OS-SEDIH18EI	18 DUCT NEXYA	3,71	3,23
		OS-SEFIH18EI	18 CEILING NEXYA	3,71	3,23

MULTISPLIT DUAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E DUAL INVERTER 14	OS-CEMYH14EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 WALL NEXYA	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 DUCT NEXYA	4,01	3,30
		OS-K/SECIH--EI	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,80	3,23
		OS-SENEH--EI	09 + 12 WALL NEXYA	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SEDDH--EI	09 + 12 DUCT NEXYA	4,02	3,30
ARYAL S1 E DUAL INVERTER 14	OS-CEAIH14EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,23
NEXYA S4 E DUAL INVERTER 18	OS-CEMYH18EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 DUCT NEXYA	4,12	3,24
		OS-K/SECIH--EI	09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,24
		OS-SENEH--EI	09 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 12 DUCT NEXYA	4,12	3,24
		OS-K/SECIH--EI	09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,24
		OS-SEDDH09EI + OS-SEDIH18EI	09 + 18 DUCT NEXYA	4,13	3,25
		OS-K/SECIH--EI	09 + 18 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,25
		OS-SENEH--EI	12 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	12 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SEDDH--EI	12 + 12 DUCT NEXYA	4,12	3,24
ARYAL S1 E DUAL INVERTER 18	OS-CEAIH18EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	12 + 12 WALL ALYAS	3,71	3,24
MULTISPLIT TRIAL INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEMYH21EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 WALL NEXYA	3,71	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	4,00	4,01
		OS-K/SECIH--EI	09 + 09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,73	3,51
		OS-SENEH--EI	09 + 09 + 12 WALL NEXYA	3,72	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	4,02	3,98
ARYAL S1 E TRIAL INVERTER 21	OS-CEAIH21EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
MULTISPLIT QUADRI INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E QUADRI INVERTER 28	OS-CEMYH28EI	OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 + 09 WALL NEXYA	4,01	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,72	3,24
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 + 09 DUCT NEXYA	3,71	3,61
		OS-K/SECIH--EI	09 + 09 + 09 + 09 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,51
		OS-SENEH--EI	09 + 09 + 09 + 12 WALL NEXYA	4,01	3,25
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,72	3,25
		OS-SEDDH--EI	09 + 09 + 09 + 12 DUCT NEXYA	3,72	3,63
OS-K/SECIH--EI	09 + 09 + 09 + 12 CASSETTE COMPACT NEXYA	3,71	3,51		

MULTISPLIT PENTA INVERTER					
MODELLO	COD. UNITÀ ESTERNA	COD. UNITÀ INTERNA	COMBINAZIONE	COP	EER
NEXYA S4 E PENTA INVERTER 42	OS-CEMEH42EI	OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 + 09 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 09 + 12 WALL ALYAS	3,73	3,24
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 09 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,79	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 09 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,79	3,23
		OS-SECYH--EI	09 + 12 + 12 + 12 + 12 WALL ALYAS	3,83	3,23

REV04 - 18/01/2022


**OLIMPIA
SPLENDID SpA**
Un Amministratore